

Siedliszcze, 23 czerwca 2017 r.

GT.271.8.17

Wykonawcy

Odpowiedź na zapytania

Dotyczy postępowania przetargowego: „Energia słoneczna dla mieszkańców Gminy Siedliszcze”

Gmina Siedliszcze jako Zamawiający w związku z zapytaniami związanymi z postępowaniem przetargowym przedstawia złożone pytania i udziela odpowiedzi:

Pytanie:

Proszę o sprecyzowanie wymagań technicznych dla izolacji orurowania dla systemów solarnych.

Odpowiedź:

Wymagania techniczne:

średnica zew.: 40mm

średnica kanału: 18-23mm

grubość izolacji: 8,5-11mm

kolor: czarny

materiał: rura osłonowa: HPDE

izolacja: piana poliolefinowa

struktura komórkowa izolacji: zamkniętokomórkowa

odporność na promienie UV: rura osłonowa: tak

temperatura pracy: od (- 80°C) do (+ 95°C)

odporność na dyfuzję pary wodnej: (μ) >3.500

klasyfikacja ogniowa: B2

Grubość izolacji dla poszczególnych przekrojów rur przewodów powinna być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Z up. BURMISTRZA
Jolanta Szawronska
Sekretarz Gminy