

Siedliszcze, 28 czerwca 2021 r.

GT.272.5.2021

**Odpowiedź na pytania dotyczące
ogłoszonego postępowania**
„Przebudowa budynku wielofunkcyjnego przy ul. Szpitalnej w m. Siedliszcze”

Gmina Siedliszcze, jako Zamawiający w związku z zapytaniem o wyjaśnienie zapisów dokumentacji prowadzonego postępowania przedstawia złożone pytania i udziela odpowiedzi dotyczącej zamówienia:

Pytanie 1.

Prosimy o podanie długości przewodów do telewizji, oraz miejsce ich zakończenia.

Odpowiedź nr 1.

Kable koncentryczne od gniazd TV doprowadzić do serwerowni (łącznie długość ok. 60m), pozostawiając zapas umożliwiający podłączenie w przyszłości do multiswitcha.


BURMISTRZ
mgr inż. Hieronim Zonik