

Siedliszcze, 28 czerwca 2021 r.

GT.272.5.2021

## Odpowiedź na pytania dotyczące ogłoszonego postępowania

„Przebudowa budynku wielofunkcyjnego przy ul. Szpitalnej w m. Siedliszcze”

Gmina Siedliszcze, jako Zamawiający w związku z zapytaniem o wyjaśnienie zapisów dokumentacji prowadzonego postępowania przedstawia złożone pytania i udziela odpowiedzi dotyczącej zamówienia:

### Pytanie 1.

Prosimy o podanie parametrów płytek gresowych oraz płytek ściennych tj. wymiarów, grubości, koloru, klasę ścieralności oraz nasiąkliwość.

### Odpowiedź 1.

#### Płytki podłogowe

- płytka antypoślizgowa R 10 ,
- nasiąkliwość poniżej 0,1%
- wytrzymałość na zginanie 45 N/mm<sup>2</sup>
- maksymalne ścieranie – klasa PEI 5
- odporność chemiczna – GLA, GHA
- odporne na płamienie klasa 5
- płytki zostaną zaproponowane przez wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego

#### Płytki ścienne

- barwa –wg wzorca producenta
- nasiąkliwość po wypaleniu 10-24 %
- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa
- ścieranie – klasa PEI 1
- odporność szkliva na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160 st C.
- płytki zostaną zaproponowane przez wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego

### Pytanie 2.

W dokumentacji projektowej mowa o klapie dymowej z funkcją wyłazu. Natomiast na rysunku Przekrój A-A zaznaczono zabudowę w postaci sufitów podwieszanych zamykającą dostęp do klapy. Takie rozwiązanie nie będzie spełniać swojej funkcji. W takim wypadku należałoby zastosować okno oddymiającą i drzwi napowietrzające lub zabudowę z płyt gipsowo-kartonowych mocować bezpośrednio do konstrukcji dachu, tworząc tunel do klapy oddymiającej.

### Odpowiedź 2.

Wymiary i model klapy wraz z podanym kryterium równoważności opisano w pkt. 6.9 opisu technicznego do projektu budowlanego. Należy wykonać klapę zgodnie z dokumentacją. Dostosowano część rysunkową.

### Pytanie 3.

Dodatkowo na dachu zaznaczono wyłaz o wymiarach 0,6x0,6 m, co jest niezgodne z wymaganiami co do powierzchni oddymiającej dla klatki schodowej. Prosimy o skorygowanie wymiarów klapy.

### Odpowiedź 3

Skorygowano zgodnie opisem. W załączeniu skorygowane rysunki-klapa oddymiająca z funkcją wyłazu dachowego

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Grzegorz Jędruszk  
Zastępca Burmistrza