

Siedliszcze, 30 czerwca 2022 r.

**Odpowiedź na pytania dotyczące
ogłoszonego postępowania**
„Przebudowa części budynku wielofunkcyjnego
przy ul. Szpitalnej w m. Siedliszcze
- montaż okien”

Pytanie nr 1.

W oknach EI 60 zachowanie współczynnika Uw 0,9 nie będzie możliwe czy może być wyższy?

Odpowiedź nr 1.

Proszę zaproponować najmniejszy możliwy do uzyskania współczynnik Uw

Pytanie nr 2.

Okna o szerokości 1500 mm i większej nie da się zrobić w jednym skrzydle czy można podzielić na 2? zwłaszcza że Ra2 jest 30 dB zachodzi więc konieczność zastosowania szb esg lub akustycznych

Odpowiedź nr 2.

Podział okien musi być zachowany zgodnie z zestawieniem, z uwagi na konieczność zachowania spójności z istniejącą stolarką.

Zamawiający odstępuje od ustalenia współczynnika izolacyjności akustycznej – dopuszcza zmianę sposobu otwierania na uchylne z możliwością technicznego otwarcia okien do umycia.

Pytanie nr 3.

Okien EI 60 nie zrobimy UR tylko R

Odpowiedź nr 3.

Tak - należy przyjąć R

Pytanie nr 4.

Jak wycenić okna jak nie ma koloru?

Odpowiedź nr 4.

Kolor biały obustronnie

Pytanie nr 5.

Nie ma podanego współczynnika g

Odpowiedź nr 5.

~~Współczynnik G mniejszy lub równy 0,35~~

Zamawiający koryguje zapis - współczynnik G mniejszy lub równy 0,40

Z up. Burmistrza

Tomasz Szczepaniak
Sekretarz Gminy