

Siedliszcze, 27 stycznia 2022 r.

GT.272.1.2022

**Odpowiedź na pytania dotyczące  
ogłoszonego postępowania  
„Kompleksowe rozwiązanie gospodarki  
wodno-ściekowej w Gminie Siedliszcze”**

Gmina Siedliszcze, jako Zamawiający w związku z zapytaniem o wyjaśnienie zapisów dokumentacji prowadzonego postępowania przedstawia złożone pytania i udziela odpowiedzi dotyczącej zamówienia:

**Pytanie nr 1.**

Proszę określić średnicę rur sieci wodociągowej rozdzielczej. W projekcie w opisie technicznym jest mowa o rurach PE100 SDR17 DN/OD 160x9,5 mm (punkty: 1.4.; 2.2.1.; 2.2.4.) oraz o rurach PE100 SDR17 DN/OD 110x6,6 mm (punkt 2.2.6.). Średnica ma wpływ na dobór większości kształtek żeliwnych, które stanowią duży procent wyceny.

**Odpowiedź nr 1.**

Dla całego zakresu robót wymagana jest rura PE100 SDR17 DN/OD 160x9,5 mm. Proszę tak przyjmować do wyceny.