

Siedliszcze, 27 stycznia 2022 r.

GT.272.1.2022

**Odpowiedź na pytania dotyczące  
ogłoszonego postępowania**  
„Kompleksowe rozwiązanie gospodarki  
wodno-ściekowej w Gminie Siedliszcze”

Gmina Siedliszcze, jako Zamawiający w związku z zapytaniem o wyjaśnienie zapisów dokumentacji prowadzonego postępowania przedstawia złożone pytania i udziela odpowiedzi dotyczącej zamówienia:

**Pytanie nr 1.**

Czy Zamawiający potwierdza wymogi zapisu w STWiORB w zakresie zastosowania hydrantów typu retro?

**Odpowiedź nr 1.**

Błędnie wskazano w STWiORB zapis dotyczący hydrantów typu „retro”.

Obowiązuje zapis:

„Hydrant nadziemny DN 80 mm typu sfero, na kolanie żeliwnym ze stopką DN 80. Typ sfero oznacza wykonanie z żeliwa sferoidalnego.”