

Siedliszcze, 27 stycznia 2022 r.

GT.272.1.2022

**Odpowiedź na pytania dotyczące
ogłoszonego postępowania
„Kompleksowe rozwiązanie gospodarki
wodno-ściekowej w Gminie Siedliszcze”**

Gmina Siedliszcze, jako Zamawiający w związku z zapytaniem o wyjaśnienie zapisów dokumentacji prowadzonego postępowania przedstawia złożone pytania i udziela odpowiedzi dotyczącej zamówienia:

Pytanie nr 1.

Nawiązując do odpowiedzi na pytanie o hydranty i odpowiedź że zapis w STW0iRB o typie *retro* jest błędny, proszę o uszczegółowienie, czy hydranty mają być z pojedynczym czy podwójnym zamknięciem i czy mają być to hydranty zabezpieczone przed złamaniem, czy proste.

Odpowiedź nr 1.

Zamawiający uszczegóławia zapis poprzez dodanie zdania:

„Hydranty nadziemne DN80 – pojedyncze zamknięcie – sztywny, typ A”