

GT.272.1.2022

**Odpowiedź na pytania dotyczące  
ogłoszonego postępowania  
„Kompleksowe rozwiązanie gospodarki  
wodno-ściekowej w Gminie Siedliszcze”**

Gmina Siedliszcze, jako Zamawiający w związku z zapytaniem o wyjaśnienie zapisów dokumentacji prowadzonego postępowania przedstawia złożone pytania i udziela odpowiedzi dotyczącej zamówienia:

**Pytanie nr 1.**

Nawiązując do odpowiedzi na pytanie dotyczące włązów, proszę o uszczegółowienie, jakiej klasy mają być zastosowane włązy. Zgodnie ze znaną mi klasyfikacją nie występują włązy A250, a jedynie A-15 lub C-250. Proszę o określenie, której klasy włązy zastosować i które dwie studnie włązy te będą zamykać.

**Odpowiedź nr 1.**

Zamawiający uszczegóławia zapis poprzez dodanie zdania:

„Obowiązujące klasy włązów:

Klasa B125 - 12,5 tony: 20 szt.

Klasa C250 - 25 ton: 2 szt.

Klasę C250 należy zastosować na studniach nr 1 oraz 10”