



Siedliszcze, dnia 19 września 2024 r.

GT.272.11.2024

**Odpowiedzi na pytania dot. postępowania przetargowego**  
*pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Siedliszcze.”*

Gmina Siedliszcze, jako Zamawiający w związku z zapytaniem o wyjaśnienie zapisów dokumentacji prowadzonego postępowania przedstawia złożone pytania i udziela odpowiedzi:

**Pytanie 1:**

Zamawiający w zestawieniu opraw postawił wymóg, aby moc nowoinstalowanych opraw wyniosła maksymalnie 20 kW, natomiast wg audytu – 28,93 kW. Prosimy o potwierdzenie, że zaszła omyłka pisarska i że wartość mocy zainstalowanej ma być zgodna z audytem, tj. nie przekraczać 28,93 kW?

**Odpowiedź 1:**

Zamawiający potwierdza, że zaszła omyłka pisarska i wartość mocy zainstalowanej ma być zgodna z wariantem nr 3 audytu oświetlenia ulicznego w Gminie Siedliszcze tj. nie przekraczać 29 kW.

W dokumentacji przetargowej Zamawiający dodał poprawiony załącznik nr 9 - zestawienie opraw i wymagania do obliczeń.

**Z up. BURMISTRZA**  
**mgr inż. Grzegorz Jędruszek**  
**Zastępca Burmistrza**

