

Chełm, 22 sierpnia 2024 r.

L. dz. 6798 / 6931 / 2024

Egz. nr...1

URZĄD MIEJSKI W SIEDLISZCZU  
WPLYNEŁO  
SEKRETARIAT

26-08-2024

nr dziennika 1393.24.12  
ilość załączników  
podpis  
nr sprawy

URZĄD MIEJSKI  
W SIEDLISZCZU  
Ul. Szpitalna 15a  
22-130 Siedliszcze

**Dotyczy: : modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siedliszcze w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych Edycja Dziewiąta " Rozświetlamy Polskę"**

Odpowiadając na Państwa pismo znak GT.3053.1.5.2024 informujemy, że warunkiem wymiany opraw oświetleniowych w ramach rządowego programu „Rozświetlamy Polskę „ zainstalowanych na liniach stanowiących majątek PGE Dystrybucja S.A. jest podpisanie przez Gminę Siedliszcze **Umowy udostępnienia urządzeń oświetleniowych** dla urządzeń oświetlenia ulicznego będących własnością PGE Dystrybucja S.A. oraz **Umowy udostępnienia infrastruktury elektroenergetycznej** (słupy linii niskiego napięcia) dla obwodów oświetlenia ulicznego będących własnością Gminy Siedliszcze podwieszonych na liniach niskiego napięcia . Wymogiem podpisania umowy udostępnienia urządzeń oświetleniowych jest zaakceptowanie zasad zawartych w „Instrukcji współpracy przy prowadzeniu eksploatacji i konserwacji urządzeń pomiędzy Gminą Siedliszcze a PGE Dystrybucja S.A.

Proponujemy wydzierżawienie jednostkowego punktu świetnego za kwotę 4,50 zł. netto.

Do przeprowadzenia wymiany opraw oświetlenia ulicznego konieczne będzie spełnienie niżej wymienionych warunków:

- Przesłanie do RE Chełm skróconej dokumentacji wykonawczej ze szczegółowym wykazem urządzeń, które zamierzają Państwo modernizować.
- Projekt wykonawczej oprócz części opisowej z obliczeniami doboru zabezpieczeń przedlicznikowych dla każdej szafy oświetlenia ulicznego powinien zawierać :
  - Schematy jednokreskowe modernizowanych obwodów.
  - Oznaczenie granicy stron projektowanych urządzeń z urządzeniami będącymi własnością PGED.
  - Zabezpieczenia od przeciążeń i zwarć dla każdej oprawy.
  - Rodzaj i moc nowych opraw .
  - Przedstawiona wartość zabezpieczenie przedlicznikowe szafy SO powinna być zgodna z zawartą umową przyłączeniową.
  - Nazwy obwodów powinny być zgodne z istniejącymi nazwami obwodów nN stacji.
  - Urządzenia nowo projektowane należy wyróżnić kolorem czerwonym.
  - Miejsce zainstalowania szafy SO wraz ze schematem .



- Zaznaczenie istniejących i nowo projektowanych zabezpieczeń odgromowych obwodów oświetleniowych.
  - Zestawienie demontażowe urządzeń będących własnością PGED.
- 
- Aktualizacja mocy zainstalowanej dla każdego punktu zasilającego obwody oświetlenia ulicznego.
  - Wymienione urządzenia oświetlenia ulicznego zainstalowane na liniach napowietrznych należy zgłosić do odbioru technicznego w RE Chełm załączając stosowną dokumentację techniczną.
  - Prace modernizacyjne na liniach niskiego napięcia muszą być wykonywane wyłącznie w obowiązującej w PGED technologii prac pod napięciem (PPN) tylko przez osoby upoważnione przez RE Chełm (ujęte w wykazie osób zatwierdzonym przez Dyrektora RE Chełm) i posiadające wymagane przepisami prawa uprawnienia kwalifikacyjne.
  - Przed przystąpieniem do prac przy urządzeniach elektroenergetycznych należy uzgodnić warunki bezpiecznego wykonania prac w Rejonie Energetycznym Chełm oraz uzyskać niezbędne wyłączenia urządzeń.
  - Na wszystkie planowane roboty należy przedłożyć w RE Chełm opracowany przez wykonawcę harmonogram prac z tygodniowym wyprzedzeniem dla prac wykonywanych w technologii PPN oraz z dwutygodniowym wyprzedzeniem dla prac wykonywanych z koniecznością wyłączenia urządzeń.
  - Przed przystąpieniem do prac należy każdorazowo dokonać z przedstawicielem Wydziału Majątku Sieciowego RE Chełm inwentaryzacji demontowanych urządzeń będących na majątku PGED.
  - Wszystkie prace zostaną wykonane na koszt Gminy Siedliszcze.
  - Wszystkie materiały zdemontowane podczas modernizacji będące na majątku PGED należy rozliczyć w Wydziale Majątku Sieciowego RE Chełm.

Wykonanie inwentaryzacji urządzeń oświetlenia ulicznego zainstalowanych na liniach napowietrznych należy do zadań projektanta. Przeprowadzona inwentaryzacja podlega weryfikacji w Wydziale Majątku Sieciowego.

Podpis, pieczęćka

PGE Dystrybucja S.A.  
Oddział Zamów  
Rejon Energetyczny Chełm  
Dyrektor

*Sławomir Niedziela*

Wykonano w 2 egzemplarzach

1. Egzemplarz nr 1 – Gmina Siedliszcze
2. Egzemplarz nr 2 – a/a

Wykonał: RE03/RM/DG