

Gmina Siedliszcze
ul. Szpitalna 15A
22-130 Siedliszcze

Siedliszcze, 24 czerwca 2025 r.

GT.272.7.2025

**Odpowiedź na pytania dotyczące
ogłoszonego postępowania**
„Budowa drogi gminnej dojazdowej
do gruntów rolnych w miejscowości Chojeniec”

Gmina Siedliszcze, jako Zamawiający w związku z zapytaniem o wyjaśnienie zapisów dokumentacji prowadzonego postępowania przedstawia złożone pytanie i udziela odpowiedzi dotyczącej zamówienia:

Pytanie nr 1.

Czy Zamawiający dopuści wykonanie warstwy mrozochronnej z mieszanki związanej spoiwem cementowym C1,5/2 - grubość warstwy po zagęszczeniu 22cm metodą stabilizacji na miejscu z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu wykonywanej na podstawie zatwierdzonej recepty laboratoryjnej?

Odpowiedź nr 1.

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Burmistrz Siedliszcza