

Chełm, 27 lutego 2026 r.  
L. dz. 1283 RM/864/2026  
Egz. nr 1

Via-Land Konrad Deryło  
Aleja Warszawska 102, skr. poczt. 55  
22-824 Lublin

**Dotyczy: Uzgodnienie projektu „Budowa odcinka drogi gminnej nr 115419L oraz drogi wewnętrznej na działce nr 377/2 w miejscowościach Chojno Nowe Pierwsze i Chojno Nowe Drugie”**

PGE Dystrybucja S.A. RE Chełm informuje, że **opiniuje negatywnie** pod względem bezkolizyjności z urządzeniami elektroenergetycznymi dokumentację projektową: **„Budowa odcinka drogi gminnej nr 115419L oraz drogi wewnętrznej na działce nr 377/2 w miejscowościach Chojno Nowe Pierwsze i Chojno Nowe Drugie”**.

Zakres projektowanej drogi wchodzi w kolizję z:

- przyłączem napowietrznym ze słupa nr 22 stacji Chojno Nowe 1B do budynku Chojno Nowe Pierwsze 121

Jednocześnie wyjaśniamy że zgodnie z PN-E-05100-1 najmniejsza dopuszczalna odległość przewodów nN od powierzchni drogi, przy największym zwisie normalnym na drodze gminnej wynosi 6m.

Wobec powyższego należy wystąpić z wnioskiem o określenie warunków usunięcia kolizji z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi PGE Dystrybucja S.A. Koszty przebudowy pokrywa Inwestor.

PGE Dystrybucja S.A.  
Oddział Zamość  
Rejon Energetyczny Chełm  
Dyrektor

Sławomir Niedziela

podpis, pieczęć





Załącznik 1/1 stron

1. Załącznik Nr. 1 (1 str.)

Wykonano w 2 egzemplarzach

1. Egzemplarz nr 1 – Adresat

2. Egzemplarz nr 2 – a/a

Wykonał: RM/Dominik Marczuk