



PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Zamość
Rejon Chełm
22-100 Chełm, ul. Trubakowska 61

PGE Dystrybucja S.A.

tel.: (+48 82) 562 27 00
fax: (+48 82) 562 27 05
e-mail: sekretariat.rechelm.oz@pgedystrybucja.pl

Chełm, 30 czerwca 2025 r.

L. dz. 6430/5857/2025

Egz. nr...

Via-Land Konrad Deryło
Aleja Warszawska 102
20-824 Lublin

Dotyczy: Uzgodnienia bezkolizyjności z urządzeniami elektroenergetycznymi planowanej budowy odcinka drogi gminnej nr 104569L w miejscowości Lipówki

W odpowiedzi Państwa zlecenie wykonania usługi uzgadniamy pozytywnie zakres prac planowanej budowy drogi gminnej w miejscowości Lipówki, gm. Siedliszcze (dz. O nr ewid. 688 obręb Lipówki) zakresie bezkolizyjności z urządzeniami elektroenergetycznymi PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość.

Poniżej podajemy uwagi i zalecenia techniczno-organizacyjne niezbędne do uzyskania dokumentacji techniczna -prawnej oraz do realizacji prac budowlanych.

- Przebudować przyłącza napowietrzne ze słupa nr 22 do posesji nr 38 w celu uzyskania odległości pionowej od projektowanej drogi do linii energetycznych zgodnie z normą PN-E-05100-1 w ramach warunków usunięcia kolizji z siecią elektroenergetyczną.
- Przewidzieć do dalszej eksploatacji wszystkie istniejące sieci elektroenergetyczne przebiegające w zakresie opracowania.
- Remont elementów układu drogowego w pobliżu czynnych sieci elektroenergetycznych może odbywać się zgodnie z warunkami technicznymi określonymi w PN-E-5100-1 dla linii napowietrznej.
- Przy projektowaniu rzędnej nawierzchni chodnika i zjazdów na posesję, uwzględnić i utrzymać wysokość zawieszenia istniejących, czynnych przewodów niskiego napięcia oraz posadowienia stanowisk słupowych.
- Prace budowlane, w tym wymagające użycia sprzętu zmechanizowanego w pobliżu i w sąsiedztwie czynnych urządzeń elektroenergetycznych należy prowadzić z zachowaniem szczególnych warunków bezpieczeństwa oraz wymogów instrukcji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych w PGE Dystrybucja S.A.



- O planowanym terminie prac powiadomić RE Chełm na min. 14 dni przed rozpoczęciem robót.
- Po zakończeniu prac budowlanych należy zgłosić do odbioru miejsca skrzyżowań drogi gminnej w miejscowości Lipówki objęte zakresem prac z istniejącą linią napowietrzną.

Podpis, pieczęć

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Zamówień
Rejon Energetyczny Chełm
Dyrektor
Sławomir Niedziela

Wykonano w 2 egzemplarzach

1. Egzemplarz nr 1 – Via-Land Konrad Deryło
2. Egzemplarz nr 2 – a/a

Wykonał: RE03/RM/Daniel Grzegorz