



Siedliszcze, 17 kwietnia 2026 r.

GT.271.2.2026

Odpowiedź na pytania dotyczące ogłoszonego postępowania „Budowa infrastruktury rekreacyjnej – zagospodarowanie terenu parku w Siedliszczu”

Siedliskie Towarzystwo Regionalne w Siedliszczu, jako zamawiający działający przez pełnomocnika Gmina Siedliszcze w związku z zapytaniem o wyjaśnienie zapisów dokumentacji prowadzonego postępowania przedstawia złożone pytanie i udziela odpowiedzi dotyczącej zamówienia

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie w konstrukcji tężni solankowej, zamiast drewna modrzewiowego klasy C24, drewna świerkowego suszonego komorowo typu KVH o tej samej klasie wytrzymałości C24, jako rozwiązania równoważnego? Proponowana zmiana dotyczyłaby elementów niewchodzących w bezpośredni kontakt z solanką (elementów o charakterze architektoniczno-wizualnym), przy pozostawieniu drewna modrzewiowego dla elementów technologicznych tężni (pracujących w środowisku solanki).

Drewno KVH charakteryzuje się:

- stabilnością wymiarową (ograniczone pękanie i paczenie),
- jednorodnością i powtarzalnością parametrów technicznych,
- wysoką estetyką powierzchni oraz trwałością wizualną przez długie lata,
- zachowaniem wymaganej klasy wytrzymałości C24.

Prosimy o potwierdzenie dopuszczalności powyższego rozwiązania.?

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania, świerk KVH jest bardzo stabilny bardzo stabilny wymiarowo (suszenie komorowe, łączenia), ale znacznie mniej odporny biologicznie, wymaga silnej impregnacji i zabezpieczeń, dlatego z uwagi na ten parametr nie dopuszcza się zastosowania drewna świerkowego.

Z poważaniem

BURMISTRZ

mgr inż. Hieronim Zonik

/podpisano elektronicznie/

Sprawę prowadzi:

Maciej Dudek, tel. 82 544 44 21, e-mail: maciej.dudek@siedliszcze.pl